



CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
CO.SE.A.
25 AGO 2009
2204

OR SEG. 04/08
GIUNTA
MARIN
PICCOLI
JENYUN
GOBBY
STAFF EMAS

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37
E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

PRATICA N. 40513

Il presente C.P.I. con validità dal 13/07/2009 al 13/07/2012 per l'attività individuata al nr. 4B dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Depositi gas combustibili disciolti o liquefatti (serbatoi fissi da 2 a 5 mc)
e comprendente le seguenti altre attività:

- 15 Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 0,5 mc (fino a 25 mc)
- 4B Depositi gas combustibili disciolti o liquefatti (serbatoi fissi da 0,3 a 2 mc)
- 43 Depositi di carta con quantitativi superiori a 5 t (fino a 50 t.)
- 55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili (quantitativi > 10 t.)
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di GAGGIO MONTANO

VIA CÀ DEI LADRI 253

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 64 GRUPPO ELETTROGENO A BIOGAS DA 653 KW.
- 91 N°2 C.T. DA 5.900 + 2.950. KW.

OR

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

- 4B 2750 LT G.P.L. IN SERB. FUORI TERRA
- 15 MC. 5 DI GASOLIO
- 4B 1750 LT G.P.L. IN SERB. INTERRATO

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

4B =====

/LF RIF. PROT. N° 22558/03

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MEZZETTI PA THOMAS

3 AGO. 2009

BOLOGNA, li



IL COMANDANTE
DOTT. ING. ANTONIO LA MALFA