

DETERMINAZIONE n. 100 del 26 maggio 2016

Struttura proponente: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - "Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica" nel Comune di Cattolica (RN): approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

richiamato il D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con Legge 164/2014 che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare introducendo l’art. 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;

vista la domanda di approvazione del progetto definitivo “Ottimizzazione sistema fognario Cattolica” nel Comune di Cattolica (RN) presentata a questa Agenzia dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. con lettera in atti al prot. n. PG.AT/2016/0001043 del 12/02/2016;

dato atto:

- che il progetto “Ottimizzazione sistema fognario Cattolica” nel Comune di Cattolica (RN) già previsto nel Programma degli Interventi 2014-17 del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 4 del 29/04/2014, è oggi ricompreso nel più ampio titolo “Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica” contenuto nell’aggiornamento del Piano degli Interventi 2015-2039, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.2 del 19/02/2016, in conformità al Programma Operativo degli Interventi 2015-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.4 del 18/12/2015.
- che il progetto “Ottimizzazione sistema fognario Cattolica” nel Comune di Cattolica (RN) è identificato con i seguenti codici:
WBS HERA: R.2150.11.03.00094 e ID ATERSIR: 2014RNHA0002;
- che il Responsabile del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., nominato ai sensi del D.Lgs.163/2006 nella persona di Fabrizio Mazzacurati, ha dichiarato con certificazione in atti al prot. n. PG.AT/2016/0001043 del 12/02/2016, come integrata dalla nota in atti al prot. n. PG.AT/2016/0003145 del 13/05/2016:
 - che il progetto presentato prevede l’adeguamento della centrale di sollevamento Vienna in Comune di Cattolica, ed, in particolare: opere edili per favorire l’accessibilità alla vasca della coclea filtrante DN700 e collocazione in opera della stessa, opere edili per la posa in opera del pozzetto prefabbricato che conterrà i materiali grigliati, rifacimento di tutta l’impiantistica elettrica per permettere il funzionamento contemporaneo delle due idrovore da 450 Kw;
 - che le opere in progetto rientrano tra quelle indicate nella parte 5 – Contratti Pubblici Relativi a Lavori, Servizi e forniture nei settori Speciali del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- che gli elaborati progettuali sono stati presentati in conformità alla formula consentita per i Settori Speciali, ovvero nel semplice rispetto della linea generale e dei principi del D.P.R. 207 n. 2010;
- che il progetto è stato elaborato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici;
- che è stata condotta la verifica sulla documentazione presentata, in piena ottemperanza del sistema procedurale vigente in Hera S.p.A., certificato ISO9001, ISO18001, ISO14001 e ISO 50001;
- che è stata esaminata la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento, con esito positivo, seguendo l'elenco disposto dall'art.9 della L.R. 15/2013 comma 3;
- che gli atti necessari ai fini dell'approvazione del progetto definitivo in applicazione dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 sono:

| ENTE | COMPETENZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI | NOTE |
|--|---|--|------|
| Comune di Cattolica | D.P.R. 380/2001 | Approvazione del progetto in linea tecnica Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 16/12/2015 (allegato 2 al presente atto) | |
| Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna | Art.95 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 | Parere di competenza Prot. n. 524 del 21/01/2016 (allegato 3 del presente atto); | |
| Arpae SAC di Rimini | L.R. 13/2015 | Parere tecnico sul progetto funzionale alla successiva modifica dell'autorizzazione allo scarico | |

- che per quanto riguarda la disponibilità delle aree, l'intervento sarà realizzato in un'area di proprietà del Comune di Cattolica;
- che sono stati già acquisiti i seguenti atti: approvazione del progetto in linea tecnica da parte del Comune di Cattolica; parere favorevole della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna;
- che il Proponente richiede ad Atersir di acquisire il parere tecnico preventivo di Arpae;

considerato:

- che Atersir ha provveduto a richiedere, con nota in atti al prot. n. PG.AT/2016/2612 del 20/04/2016, ad Arpae, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, e all'Azienda USL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini, una valutazione tecnica preventiva relativa al progetto "Ottimizzazione sistema fognario Cattolica" nel Comune di Cattolica (RN);
- che, con comunicazione in atti al prot. n. PG.AT/2016/0003250 del 18/05/2016, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (allegato 4 al presente atto)
- che, con comunicazione in atti al prot. n. PG.AT/2016/0003338 del 20/05/2016, AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (allegato 5 al presente atto)

considerato infine:

- che la documentazione necessaria all’avvio del procedimento di approvazione risulta completa;
- che sono stati acquisiti tutte le autorizzazioni o atti comunque denominati per l’approvazione del progetto e che gli stessi sono allegati alla presente determinazione;
- che sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto senza indizione di apposita Conferenza di Servizi;

ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo “Ottimizzazione sistema fognario Cattolica” nel Comune di Cattolica (RN),

richiamata la Legge della Regione Emilia Romagna 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

visto Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, il progetto definitivo denominato “Ottimizzazione sistema fognario Cattolica” nel Comune di Cattolica (RN), costituito dagli elaborati elencati in allegato 1 e conservati agli atti di questa Agenzia al prot. n. PG.AT/2016/0001043 del 12/02/2016;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, l’approvazione del progetto di cui trattasi costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera;
4. di dare atto che il Gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati in premessa e allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Inoltre:
 - il Gestore dovrà dotarsi di un Piano di Emergenza, che individui le operazioni e/o gli interventi necessari a minimizzare le eventuali interruzioni di alimentazione di energia elettrica;
 - il tipo e le caratteristiche dei materiali della protezione acustica ai fini architettonici dei torrioni di areazione andranno definiti con il Comune di Cattolica in sede di progettazione esecutiva;
5. di dare atto che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non potranno essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica dagli organi competenti, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 19/2008;

6. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico-sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l'esecuzione e la gestione dell'opera;
7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna



Bologna, 26 maggio 2016



ELENCO ALLEGATI:

- allegato 1: Elenco elaborati
 - allegato 2: Approvazione in linea tecnica del progetto, Deliberazione della Giunta Comunale di Cattolica n. 177 del 16/12/2015
 - allegato 3: Parere di competenza, Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, Prot. n. 524 del 21/01/2016
 - allegato 4: Valutazione tecnica preventiva, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ns. prot. PG.AT/2016/3250 del 18/05/2016
 - allegato 5: Valutazione tecnica preventiva, Azienda USL Dipartimento Sanità Pubblica di Rimini, ns. prot. PG.AT/2016/3338 del 20/05/2016
-



Allegato 1:

Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo: "Ottimizzazione sistema fognario Cattolica" nel Comune di Cattolica (RN)

GENERALI

- G15020462 Elenco elaborati
- G15020461 Relazione tecnico illustrativa
- G15020463 Cronoprogramma
- G15020458 Elenco prezzi unitari
- G15020459 Computo metrico estimativo
- G15020460 Quadro economico
- G15020461 Relazione di impatto acustico
- G15020394 Planimetria catastale
- G16020687 Indicazioni per Piano di Sicurezza

CIVILI

- C15020474 Descrizione interventi strutturali
- C15020475 Relazione geologica e geotecnica 1989

PROCESSO

- P14018362 Corografia
- P14018363 Planimetria Rete Fognaria
- P15020454 Stato di fatto vasca Vienna
- P15020455 Stato di progetto vasca Vienna
- P15020456 PID vasca Vienna
- P15020457 Relazione PID
- P15020473 Prospetti e sistemazioni esterne

ELETTRICI

- E15020493 Relazione dimensionamento elettrico
 - E15020492 Relazione di calcolo Distanze Prima Approssimazione
 - E15020484 Planimetria generale impianti elettrici - stato di fatto
 - E15020485 Planimetria generale impianti elettrici- stato di progetto
 - E15020488 Planimetria locale quadri - stato di fatto
 - E15020487 Planimetria locale quadri - stato di progetto
 - E15020483 Planimetria Distanze di Prima Approssimazione
 - E15020489 Schema unifilare - stato di fatto
 - E15020491 Schema unifilare - stato di progetto
 - E15020490 Schema unifilare cabina in container - stato di progetto
-

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 177 DEL 16/12/2015

Copia della presente deliberazione nr. 177 del 16/12/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 31/12/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE SOLLEVAMENTO "VIENNA" - PRESA D'ATTO IN SEDE TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA "HIERA" S.P.A.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici, del mese di dicembre, alle ore 08:30 nell'Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

| Pos. | Cognome Nome | Carica | Pres. |
|------|--------------------|--------------|-------|
| 1 | CECCHINI PIERO | Sindaco | P |
| 2 | CIBELLI LEO | Vice Sindaco | P |
| 3 | UBALDUCCI GIOVANNA | Assessore | P |
| 4 | SANCHI ANNA MARIA | Assessore | P |
| 5 | GALVANI GIAMPIERO | Assessore | P |
| 6 | SIGNORINI FABRIZIO | Assessore | |

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

Alle ore 10,00 l'Assessore Signorini esce e non partecipa alla discussione né alla votazione del presente argomento.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 204 (proponente: Vicesindaco Cibelli) predisposta in data 11/12/2015 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/12/2015 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 arch. Gilberto Facondini;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 15/12/2015 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari d.ssa Cinzia Farinelli;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 204

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 DEL 11/12/2015

LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE SOLLEVAMENTO "VIENNA" -
PRESA D'ATTO IN SEDE TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
REDATTO DA "HERA" S.P.A.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE 02
SERVIZIO: SETTORE 02
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gilberto Facondini
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Considerato che:

- con nota ricevuta in data 13.11.2015 prot. n. 40146, in atti, è pervenuta da parte di "Hera" S.p.A. - Servizio Ingegneria Acque e Progettazione Impianti, la documentazione tecnico-contabile del predisposto progetto definitivo relativo all'adeguamento della centrale di sollevamento "Vienna" nel Comune di Cattolica, Codice identificativo "WBS R.2150-11-03-00094", il tutto per un importo complessivo di € 690.000,00 a totale carico di detta società come programmato nell'ambito del piano investimenti deliberato da "Atersir Rimini" giusta delibera del C. L. del 29/04/2014 e s.m.;
- la necessità di predisporre tale intervento nasce, essenzialmente, per cercare di risolvere le problematiche evidenziate negli ultimi anni specie in presenza dei sempre più frequenti eventi meteorici che, in particolare determinano, sia gli allagamenti del bacino scolante di zona (circa 75 ettari di superficie), sia la

dispersione a mare dei materiali che si depositano nelle condotte senza possibilità di filtrazione dei medesimi per l'assenza del correlativo impianto di filtro delle acque miste;

- con tale intervento si andranno quindi a sostituire gli attuali impianti elettrici con altri debitamente adeguati alle nuove potenze atte a mantenere in esercizio le pompe centrifughe e le due pompe "Propeller", di cui attualmente solo una in funzionamento, l'altra è di scorta, inoltre saranno eseguite opere murarie sia per facilitare l'accessibilità all'impianto idrovoro, sia per adeguare il locale servizi all'installazione di tutta la quadristica di progetto (linee distribuzione e di segnale), sarà anche installata una griglia a filtrazione media che raccoglierà il materiale in un pozzetto esterno alla vasca;

Tenuto conto che si tratta di intervento che non comporta alcuna trasformazione urbanistica ma solo modifiche minimali all'attuale locale servizi posto sul lungomare "Rasi-Spinelli", che la pratica sismica sarà concordata con il competente "Servizio Tecnico di Bacino di Rimini", mentre il programma dei lavori sarà concordato con i competenti uffici comunali e/o Provinciali (Arpa, Atersir, ecc.) una volta approvato il progetto esecutivo da parte della stazione appaltante (HERA S.p.A.) ed espletate le necessarie procedure di gara;

Visto il quadro economico progettuale dell'intervento come di seguito evidenziato:

| | |
|--|---------------------|
| 1)- Lavori in appalto | € 505.946,82 |
| oneri di sicurezza | € 15.000,00 |
| Totale lavori a base d'appalto | € 520.946,82 |
| 2)- Somme a disposizione | |
| a)- lavori in economia non inclusi nell'appalto | € 12.444,87 |
| b)- allacciamenti ai pubblici servizi | € 35.000,00 |
| c)- Rilievi, accertamenti e indagini | € 5.000,00 |
| d)- Spese tecniche di progettazione, d.l., contabilità coordinamento sicurezza | € 78.142,02 |
| e)- Spese per attività tecnico amm.ve, ecc. | € 10.418,94 |
| f)- Spese per concessioni, autorizzazioni, ecc. | € 2.000,00 |
| g)- quota imprevisi | € 26.047,34 |
| Totale somme a disposizione | € 169.053,18 |
| Totale importo di progetto | € 690.000,00 |

Dato atto che detto progetto definitivo risulta costituito dagli elaborati previsti dall'art. 93, IV comma dlgs. 163/2006 e s.m., nonché ai sensi degli artt. 24 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non allegati agli atti del presente provvedimento ma depositati presso l'U. T. comunale – Ufficio del Responsabile del Procedimento, in quanto ritenuti voluminosi ed ingombranti;

Ritenuto, quindi, di provvedere a far proprio, nonché ad approvare in sede tecnica il progetto in questione al fine di rispettare i previsti tempi di programmazione dell'intervento;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista il D.Lgs. n.163 del 12.06.2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 207/10;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, a voti

DELIBERA

1)- quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di prendere atto e **di far proprio in sede tecnica il progetto definitivo dei lavori di adeguamento della centrale di sollevamento "Vienna" nel Comune di Cattolica**, Codice identificativo "WBS R.2150-11-03-00094" redatto da "HERA" S.p.A. e composto dagli elaborati previsti dall'art. 93, IV comma dlgs. 163/2006 e s.m., nonché ai sensi degli artt. 24 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, consegnati al protocollo del Comune al n. 40146 del 13.11.2015, non allegati agli atti del presente provvedimento ma depositati presso l'U. T. comunale – Ufficio del Responsabile del Procedimento, in quanto ritenuti voluminosi ed ingombranti;

3)- di dare atto, come esposto in premessa, che la spesa complessiva del progetto pari a 690.000,00 euro, è a totale carico della succitata "Hera", come programmato nell'ambito del piano investimenti deliberato da "Atersir Rimini" giusta delibera del C. L. del 29/04/2014 e s.m., precisando in proposito che alla medesima società faranno altresì carico le funzioni di R.U.P., di stazione appaltante per la realizzazione dei lavori, nonché il collaudo dei medesimi;

4)- di individuare nella persona del Dott. Mario Sala, Posizione Organizzativa del settore 2, nonché Coordinatore dei Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione;

5)- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, SERVIZI FINANZIARI e SEGRETERIA;

6)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

.....

Bologna, **21 GEN. 2016****MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

Lettera inviata tramite MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

A HERA S.p.A

Viale Carlo Berti Pichat 2/4
40127 Bolognaprogdl.bo@pec.gruppohera.it

c.a. ing. Marco Vecchiattini

Prot. N. 524..... Pos. Arb. B/4 Class. 34.19.08/20.2*Allegati***OGGETTO: CATTOLICA (RN) – Adeguamento sollevamento Vienna – PARERE Di COMPETENZA**

Con riferimento all'oggetto e presa visione degli elaborati tecnici trasmessi, dai quali risulta che le attività di scavo più consistenti sono in gran parte previste in area già interessata da opere eseguite in passato, questa Soprintendenza rilascia il proprio parere favorevole al progetto, non ritenendo necessario avviare un'attività di controllo archeologico. Si ricorda, comunque, che nel caso di rinvenimento di livelli o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs 42/2004).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

IL SOPRINTENDENTE

*Dott. Luigi Malnati*Referente istruttoria: dott.ssa Annalisa Pozzi
Funzionario Archeologo
annalisa.pozzi@beniculturali.it

Prot. n. Rimini
Fascicolo

Spett.le
ATERSIR
Via Aldo Moro 64
40127 Bologna
Pec dgatersir@pec.atersir.emr.it

**OGGETTO: Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica WBS
R.2150.11.03.00094 – Richiesta di parere preventivo.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che con nota acquisita agli atti con Prot.n.2672 del 22/04/2016, l'Agenda Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha chiesto alla scrivente Amministrazione un parere preventivo funzionale alla successiva modifica alle autorizzazioni ambientali sul progetto in oggetto;

Dato atto che il progetto consiste essenzialmente nell'adeguamento della centrale di sollevamento denominata Vienna ed in particolare:

- aumento della portata delle idrovore per evitare pericoli di allagamento a monte;
- inserimento di una griglia grossolana;

Dato atto che non vi è aumento del bacino scolante né del bacino degli utenti allacciati.

Considerato che non sono previsti gruppi di continuità, si raccomanda che siano




messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per garantire la costante alimentazione elettrica che sono presupposto per il corretto funzionamento dello scarico;

si esprime parere favorevole

relativamente agli aspetti riguardanti gli scarichi di acque reflue urbane, con le specifiche riportate in premessa e dichiarate dal proponente l'opera, con le seguenti prescrizioni:

1. in fase di realizzazione dell'opera dovranno essere adottate tutte le misure di controllo e mitigazione in relazione alla diffusione di polveri;
2. in fase di realizzazione dell'opera, il Gestore dovrà dare immediata comunicazione ad Arpae e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

Il Responsabile della P.O.
Inquinamento idrico e atmosferico
(Ing. Giovanni Paganelli)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento Sanità Pubblica

U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini

Prot. n.*0. M 705/p*
Pos 127- 16AIE
Trasmissione a mezzo PEC

Rimini, *20. 05. 2016*

Spett.le
Agenzia Territoriale Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
Bologna
dgatersir@pec.atersir.emr.it
Vs. rif. 0002612 del 20/4/2016

OGGETTO: art.158 bis D.Lgs 152/2006 - Progetto definitivo denominato "Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica" - parere


- Vista la richiesta in riferimento pervenuta il 20/04/2016 e la relativa documentazione in formato elettronico;
- Viste le vigenti norme e regolamenti in materia di sanità pubblica;

si esprime parere favorevole a quanto in oggetto con le seguenti prescrizioni:

Premesso che dovranno essere rispettati: a) il D. lgs. n° 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"; b) il D.P.R. n° 177/2011 "Ambienti confinati o sospetti di inquinamento";

- **Le pavimentazioni dovranno avere un coefficiente d'attrito dinamico \geq a 0,40 μ (D.M. 236/1989, Capo IV, Art. 8.2.2);**
- **I salti di quota superiori a 50 cm. dovranno essere protetti con parapetti (conformi all'allegato IV del D. lgs. n° 81/2008, punto 1.7.2 e succ., sino al punto 1.7.2.3 compreso) o sistemi per salvaguardare la sicurezza degli operatori relativamente al rischio di cadute nel vuoto;**
- **Dovranno essere interdetti o segnalati i passaggi aventi altezza inferiore a 2,00 ml. rispetto al piano di calpestio;**
- **Dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organo di Vigilanza, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, la valutazione dei rischi aggiornata relativa agli addetti per lo svolgimento della attività nel sito e dovrà contenere anche :**
 - **le misure adottate per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi presenti nello svolgimento delle attività (compreso polveri, emissioni nocive, rumori, sversamenti sostanze pericolose, eventuali ambienti a rischio d'incendio ed esplosione ai sensi del D. lgs. n° 81/2008 titolo XI, e ogni altro rischio per la salute e la sicurezza degli addetti);**





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento Sanità Pubblica

U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini

- **le procedure che si adotteranno relativamente all'esecuzione delle attività nel sito per salvaguardare la sicurezza degli addetti prendendo in considerazione particolarmente gli ambienti confinati con possibile sviluppo di gas pericolosi e/o asfissianti (esempio pulitura/manutenzione vasche, griglie, ecc.) ed i lavori temporanei in quota; tali procedure dovranno comprendere anche la metodologia da utilizzare per la discesa e la salita del materiale necessario per effettuare le eventuali riparazioni/manutenzioni d'esercizio.**
- **All'interno delle aree determinate dal calcolo delle Distanze di Prima Approssimazione della cabina di trasformazione elettrica non dovranno trovare collocazione né locali in cui è prevista la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere né aree con attrezzature per la sosta delle persone (panchine, ecc.)**

**Il Dirigente Medico
Dr. Giovanni Bagli**